

老朽化した消火器の破裂事故に注意しましょう

老朽化した消火器を使用すると、破裂した破片により重大な事故を引き起こすおそれがあります。取扱いには十分注意し、家庭・職場等で消火器の点検を徹底するようお願いします。

○消火器の点検事項

- ・サビや傷、変形はないか
- ・部品の脱落、破損、ゆるみはないか
- ・風雨にさらされていないか
- ・湿潤な場所に設置していないか

○このような消火器には注意

- ・消火器にサビ、傷、変形があるもの
(特に本体の底部、キャップ部)
- ・キャップにゆるみがあるもの
- ・本体に表示してある耐用年数を過ぎたもの

○古い消火器、不要になった消火器の廃棄は？

- ・消火器販売店、消火器を点検している消防設備業者に直接お問い合わせください
- ・自ら消火器の解体、内部の放出等は絶対に行わないでください
- ・粗大ごみや一般ごみに出さないでください
- ・消防署では、廃棄処分等はしておりません



能代山本地区の特定窓口業者の詳細（４業者）

業 者 名	住 所	電 話 番 号
(株) 能代消防センター	能代市栄町 1 2 - 3	5 2 - 6 4 9 4
(有) 能代消火器	〃 中和一丁目 1 - 6	5 2 - 0 4 6 7
(株) 相場商店能代営業所	〃 浅内字赤沼 2 6 - 1	5 2 - 6 5 5 6
タプロス(株)能代営業所	〃 字臥竜山 3 9 - 4	5 2 - 5 1 5 1

【お問い合わせ先】 二ツ井消防署藤里分署 ☎ 7 9 - 1 1 1 9



みんなの掲示板



【お知らせ】

10月1日から夜行高速バス「ジュピター号」の「二ツ井」停留所の場所が変わります。ご利用の際は、お間違えのないよう、お気をつけください。

(現)「ローソン二ツ井町店」前

(新) 一般路線バス

「二ツ井庁舎前」バス停

【お問い合わせ先】

秋北バス株式会社

☎ 5 2 - 4 8 9 0

掲載記事を募集します！

広報手段を持っていない団体やサークル、町民のみなさんが行う文化・学習・スポーツ・まちづくりなどの様々な催しや活動を紹介します。ぜひ、ご利用くださるようお知らせします。

●次 回 広 報：10月25日発行号

●原稿締切日：10月11日（金）午後5時まで

【申込み・問い合わせ先】

藤里町総務課総務係（広報担当）

☎ 7 9 - 2 1 1 1 FAX 7 9 - 2 2 9 3